



Comune di Rho



COMUNE DI RHO
IL SINDACO

Class. 2-3

Fasc. 2

Alla cortese attenzione
Capi Gruppo Consiliari di
Lega Lombarda
SiAmo Rho
Gente di Rho
Fratelli D'Italia
Forza Italia

Oggetto: interrogazione urgente scritta prot. n.10079 del 09/02/2026

Egregi consiglieri comunali,

vi ringrazio per l'interrogazione presentata sul tema fondamentale per la nostra città riguardante la rete elettrica di bassa e media tensione.

Premetto, anche se sicuramente di vostra conoscenza, che l'amministrazione comunale non ha alcuna competenza in merito alla rete elettrica e, come altrettanto ben saprete, dal 1° gennaio 2025 la gestione della rete di media e bassa tensione è passata da Enel Distribuzione a Duereti, società del gruppo A2A. Ancor prima di tale subentro vi erano stati diversi contatti con Enel Distribuzione circa le interruzioni elettriche sulla linea di bassa tensione che si verificano saltuariamente per brevi periodi da anni sulla rete di Rho e dei comuni limitrofi stante sia la vetustà di alcune parti di infrastruttura, sia per il maggior fabbisogno elettrico che negli anni si è registrato.

Con il subentro di Duereti il dialogo e la collaborazione è diventato più stretto e soprattutto Duereti ha previsto investimenti per il nostro territorio di circa 10 milioni di euro per il quinquennio 2026-2030 che porteranno a risolvere tali problematiche che si registrano. Sono stati già diversi i contatti e le riunioni nell'ultimo anno con Duereti per approfondire la portata di tali investimenti.

In merito invece all'ultimo disservizio allego alla presente la nota pervenuta da Duereti che spiega in maniera esaustiva quanto accaduto e segnala la mail alla quale chi ha avuto danni può inviare la richiesta di risarcimento.

In merito a quanto fatto dall'amministrazione comunale, prontamente dalla giornata di mercoledì sia i tecnici comunali che il sottoscritto segnalavano i disservizi presenti sulla rete (come avviene tante altre volte, non solo in questo episodio) di entità più lieve allertando contemporaneamente la Protezione Civile per dare

assistenza in caso di necessità. Rispetto alla comunicazione segnalo che la prima comunicazione dell'amministrazione comunale ai cittadini è stata mercoledì 4 febbraio alle ore 19.38 e che sono stati prontamente pubblicati gli aggiornamenti fino alla risoluzione delle problematiche avvenute nella serata di venerdì 6 febbraio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento dovesse rendersi necessario, invio i miei più cordiali saluti.

IL SINDACO
Andrea Orlandi

COMUNE DI RHO
Protocollo Partenza N. 11099/2026 del 11-02-2026
Doc. Principale - Class. 2.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In relazione alle recenti interruzioni di servizio registrate nel Comune di Rho, desideriamo fornire alcuni chiarimenti rilevanti.

Nei giorni scorsi si sono verificati guasti sulla rete cittadina che hanno causato diverse interruzioni: nella maggior parte dei casi, queste sono state prontamente risolte; tuttavia, in occasione del pomeriggio di venerdì 6 febbraio, alcuni disservizi si sono protratti generando segnalazioni da parte degli utenti e della stessa Amministrazione comunale. Nel dettaglio, sono state rilevate due interruzioni transitorie (inferiori al secondo), quattro brevi (fino a tre minuti) e otto interruzioni prolungate (superiori a 180 secondi).

Si ricorda che la rete elettrica può essere soggetta, anche non prevedibilmente, a disturbi temporanei o interruzioni dovute a molteplici cause, tra cui guasti accidentali, danneggiamenti imputabili a terzi e condizioni climatiche avverse.

Duereti assicura l'attivazione tempestiva delle proprie squadre di pronto intervento, impiegando il tempo tecnico necessario per il ripristino del servizio agli utenti. In determinate circostanze, la riattivazione richiede tempi maggiori, dovuti al necessario intervento in loco di tecnici specializzati nella localizzazione del guasto e nelle attività di scavo per accedere alle sezioni di rete compromesse.

Relativamente agli eventi del 6 febbraio, sono stati identificati due guasti sulla linea di media tensione (MT) coinvolta, configurando un caso di "doppio guasto MT", ovvero una situazione in cui non è possibile garantire una contro-alimentazione immediata a causa di guasti simultanei su linee alternative. Il personale tecnico di Duereti ha prontamente individuato e isolato il primo tratto guasto entro le ore 12, procedendo con la cantierizzazione intorno alle ore 14. Durante le manovre di riconfigurazione della rete, ulteriori cedimenti sono stati rilevati, stabilizzandosi definitivamente intorno alle 18:45. Grazie all'attività già in corso, la contro-alimentazione è stata resa disponibile alle 19:40, limitando così l'estensione e la durata del blackout, che normalmente in presenza di doppi guasti può protrarsi per numerose ore e causare gravi disagi.

La Società attribuisce massima rilevanza alla garanzia di un servizio elettrico sicuro e affidabile. Fin dall'inizio della gestione, Duereti investe costantemente in innovazione e sviluppo infrastrutturale per migliorare la qualità della fornitura, rafforzando la resilienza e la sicurezza delle reti. A tal proposito la società ha già previsto 10 milioni di euro di investimenti sul territorio comunale per il quinquennio 2026-2030.

Attualmente è in fase di realizzazione il rinnovo parziale della cabina di via San Carlo Borromeo; sono inoltre in corso studi e analisi per pianificare interventi di potenziamento della rete BT, resi necessari a seguito dei disservizi occorsi sabato 8 febbraio, che hanno interessato circa 170 utenze localizzate nell'area compresa tra via Aloisetti e via San Carlo Borromeo (civici dal 20 al 60). Gli interventi, previsti a breve, includeranno il rafforzamento della rete di bassa tensione a servizio del Comune di Rho.

Per ulteriore supporto, si comunica che eventuali richieste di risarcimento danni devono essere inviate all'indirizzo e-mail assicurazioni.gestionesinistripassivi@a2a.it, corredate dalla necessaria documentazione giustificativa (fatture, scontrini).