



Comune di Rho

Class.6-5
Fasc. 13/2025
Rho, 24.09.2025



Valentina Giro
Assessora

Sviluppo sostenibile,
Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro

Alla cortese attenzione dei consiglieri comunali

Christian Colombo

Stefano Giussani

e p.c. Segreteria Organi Istituzionali Ufficio Diritti

Presidente del Consiglio Comunale

Unità di staff - Sindaco

Segretario Generale

Proprie Sedi

**Oggetto: Risposta interrogazione scritta al prot. n° 57384 del 26.08.2025.
Deflusso acqua piovana piazza Jannacci.**

Gentili consiglieri,
in merito all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

il mancato deflusso delle caditoie oggetto della segnalazione era causato da una parziale limitazione dovuta da residui ordinari generati da materiale organico ed in parte rifiuti di piccola pezzatura. Tramite personale dell'Ente si è provveduto ad eliminare il problema che sarà, nelle prossime settimane, perfezionato in termini di pulizia dell'intero condotto sino al punto di conferimento mediante ditta specializzata di settore.

Le caditoie in oggetto, così come altre presenti in ambito pavimentazioni di pregio, e quindi con caratteristiche non ordinarie, non rientrano nelle attività di pulizia programmata in capo al gestore del servizio idrico integrato, sono invece gestite direttamente dal Comune attraverso gli appalti di manutenzione ordinaria strade

Cordialità

Valentina Giro
Assessora

Sviluppo sostenibile, Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro